

от 28 .01.2025

№ СЭС/046/ 904

на 4

от 16.01.2025

О предоставлении информации

Генеральному директору
ООО «Гринлайндевелоп»
Семенищевой А.И.
mail@green-uk.ru

Уважаемая Анна Ильинична!

В ответ на Ваше обращение от 16.01.2025 г. № 4 (вх. № ЛЭ/01-02/1328 от 20.01.2025 г.) по вопросу надежности снабжения электрической энергией/качества поставляемой электроэнергии в отношении объектов, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Колтушское городское поселение, п. Крокусы, сообщаем следующее:

Электроснабжение п. Крокусы осуществляется от ТП-5062 ф.294-205 ПС 110кВ «Колтуши», сети ПАО «Россети Ленэнерго». Воздушная линия от ТП-5062 состоит на балансе управляющей компании. Электроснабжение объектов осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения.

С 11.01.2025 г. по 14.01.2025 г. по ф.294-205 происходили аварийные отключения по причине неблагоприятных климатических условий (в виде мокрого снега и дождя) произошло множество технологических нарушений в распределительных сетях 6 (10)/0,4 кВ. Временное прекращение электроснабжения потребителей в п. Крокусы было связано с падением на провода деревьев, стоящих вне охранной зоны ЛЭП, с множественным повреждением участков воздушных линий 10 кВ. Аварийные отключения носили непредвиденный характер, в связи с чем заблаговременное оповещение потребителей не представлялось возможным. Аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений от упавших деревьев и оборванных проводов проводились круглосуточно.

В 15:15 14.01.2025 г. после аварийно-восстановительных работ по ф.294-205 электроснабжение было восстановлено в полном объеме по нормальной схеме.

Неблагоприятную метеорологическую обстановку на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в течение суток 11 января облачная погода. Мокрый снег, снег, местами сильный, в южных районах Ленинградской области осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах сильное гололедно-изморозевое отложение: гололед, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура

воздуха в течение суток +1...-4 гр. На дорогах гололедица, сложная обстановка).

На деятельность электросетевых организаций существенное негативное влияние оказывают неблагоприятные погодные условия. Растет число аварийных отключений. К сожалению, предугадать появление аварийной ситуации невозможно. В то же время ПАО «Россети Ленэнерго» ответственно относится к обслуживанию электросетевого комплекса, проводит регулярные технические мероприятия для обеспечения бесперебойной работы, предпринимает все усилия для скорейшего восстановления технологических нарушений.

Информация о плановых отключениях размещается на сайте ПАО «Россети Ленэнерго» https://rosseti-lenenergo.ru/planned_work и письменно направляется в местную администрацию.

Для информации: телефон для обращений граждан единого контактного центра группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Ленэнерго».

Главный инженер

И.В. Диденко

