

Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР «Санитарно-Эпидемиологических
Заключений»

(ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»)

198095, город Санкт-Петербург,
ш. Митрофаньевское, д. 2, к. 1, л. К
Испытательная лаборатория


Общества с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР «Санитарно-Эпидемиологических
Заключений» (ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.515582

198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, дом
21, лит. А, Часть пом. 123Н, к. 49, 50, 51, 55, 56, 60, 65, 66, 68, 69,
70, 73, 75, 77, 78, 81, 82, 127.

Тел./факс: +7(812) 441-37-68, e-mail: info@sezspb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
ООО «ЦЕНТР «СЭЗ»

 / Ю.С. Павлова/
18 февраля 2025 г.
МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 155-25
от 18 февраля 2025 г.

Заказчик, юридический адрес: ООО «ГРИНЛАЙНДЕВЕЛОП»,
188681, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г.П. КОЛТУШСКОЕ, Д ЁКСОЛОВО,
ЗД. 46.

Адрес объекта, где проводился отбор: Коттеджный посёлок Линтулово, Первомайское сельское поселение,
Выборгский район, Ленинградская область кадастровый номер: 47:01:1706001:7644.

Акт отбора: № ВП-155-25 от 12.02.2025 года.

Объект испытаний: вода питьевая (из системы централизованного холодного водоснабжения).

Код пробы: 312 - Станция подачи воды.

Цель отбора: на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основание для отбора и проведения испытаний: договор № 506 от 23.12.2024 г.

НД, согласно которой произведен отбор:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».


Дата и время (начала и окончания) отбора проб: 12.02.2025 г., 10 час.00 мин.- 10 час.15 мин.

Должность, ФИО, проводившего отбор проб: инженер Суворов О.А.

Должность, ФИО, присутствующего при отборе проб: не указано.

Условия доставки и дополнительные сведения: Проба отобрана Заказчиком.

ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ» не несет ответственность за отбор и хранение проб в процессе
транспортировки.

ФИО и подпись лица, ответственного за оформление протокола: ответственный за кодировку,
инженер-химик Вишневецкая А.А. 



Результаты испытаний представлены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Код пробы / объем, дм ³		НД на методы испытаний
			№ 312- пластиковая-1,0 дм ³ , стеклянная-1,0 дм ³ , стеклянная-0,5 дм ³		
			Результаты испытаний		
			X	±Δ	
11	Сульфаты	мг/дм ³	<2*	-	500,0
12	Хлориды	мг/дм ³	58	±5	350
13	Аммиак и ионы аммония(суммарно)	мг/дм ³	<0,1*	-	2,0
14	Нитриты	мг/дм ³	<0,003*	-	3,0
15	Фториды	мг/дм ³	0,26	±0,05	1,5
16	Марганец (Mn)	мг/дм ³	<0,005*	-	0,1

Пояснения:

*-Полученный результат испытаний менее диапазона определения методики.
Погрешности результатов испытаний находятся в пределах, допускаемых МВИ.

Должность, ФИО и подпись лиц, проводивших испытания:

Инженер-химик  Л.О.Мордашева
Руководитель ИЛ  Ю.С.Павлова

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.
Перепечатка и копирование протоколов запрещены без согласования с руководством ООО «ЦЕНТР «СЭЗ».
Распределение экземпляров протокола:
один экземпляр – Заказчику, второй экземпляр – ИЛ ООО «ЦЕНТР «СЭЗ».
Конец протокола испытаний.